AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

AGROLAB Agrar&Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Grejs Vandværk
Steen Schelle Jensen
Hovgårdsvej 5
Grejs
7100 Vejle
DÄNEMARK

Dato 29.06.2023
Kundenr. 10047859

ANALYSERAPPORT

Denne version erstatter den foregående analyserapports version af ordre 2282459, hvilken mister sin gyldighed. Nummeret efter skråstregen i analysenummeret viser i givet fald den eller de prøver, der er berørt af ændringerne.

Analyserapportversion	**2**
Ordre	**2282459** Grejs Vandværk - Gruppe A-parameter, Taphane
Analyse nr.	**105420 / 2** Drikkevand Danmark
Projekt	**4138 Grejs Vandværk - Drikkevand**
Prøvens ankomst	**15.06.2023**
Prøvetagning	**14.06.2023 10:45**
Prøvetager	**3098**
Formål	**Straksprøve (Taphaneprøve)**
Omfang	**Gruppe A-Parameter**
Udtagningssted	**Grejs Vandværk - Taphane**
Prøvetagningssted	**Vestermarksvej 13 B - Køkken**
Gade	**Vestermarksvej 13 B**
Postnummer/By	**7100 Vejle**
Anlægs-ID	**72751**

Bemærk:
Ny version: tilføjet prøvetagningsadresse

	Enhed	Resultat	Påvisnings-grænse	Kvantifi-ceringsgr.	Grænse-værdi BEK	Metode
Fysisk-kemisk Parameter						
pH-værdi (feltmåling)		**7,30**		2	7 - 8,5	DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Temperatur (Feltmåling)	°C	**19,8**		0		DIN 38404-4 : 1976-12
Ledningsevne ved 20 °C (Feltmåling)	µS/cm	**498**		10	1)	DIN EN 27888 : 1993-11
Turbiditet (Laboratorium)	FNU	**0,07**		0,05	1	DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Farvetal-Pt	mg/l	**1,5 (x)**	1	2	15	DIN EN ISO 7887 : 2012-09
Sensorisk undersøgelse						
Lugt (Feltmåling)		**Ingen lugt**				DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
Smag organoleptisk (Laboratorium)		**diskret**				DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)
Uorganiske sporstoffer						
Jern (Fe)	µg/l	**<3 (LOD)**	3	10	200	DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 (M 069)
Mikrobiologisk undersøgelse						
Kimtal ved 22°C	CFU/ml	**0**		0	200	DIN EN ISO 6222 : 1999-07
E. coli	CFU/100ml	**0**		0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Coliforme bakterier	CFU/100ml	**0**		0	0	DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Enterokokker	CFU/100ml	**0**		0	0	DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11

1) Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "*)".

AG Hildesheim
HRB 200557
Ust./VAT-ID-Nr:
DE 198 696 523

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Jens Radicke
Dr. Stephanie Nagorny

ilac-MRA
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14047-01-00

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de

AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

Dato 29.06.2023
Kundenr. 10047859

ANALYSERAPPORT

Analyserapportversion	**2**
Ordre	**2282459** Grejs Vandværk - Gruppe A-parameter, Taphane
Analyse nr.	**105420 / 2** Drikkevand Danmark

Symbolet "<...(LOD)" eller i.d. i kolonnen "Resultat" betyder, at stoffet ikke kan detekteres, da det ligger under detektionsgrænsen.

Krydset "(x)" I resultatspalten betyder at indholdet af det pågældende stof er imellem påvisningsgrænsen og kvantificeringsgrænsen. Parameterspecifik analytisk måleusikkerhed og information om beregningsmetoden vil blive leveret efter anmodning, hvis de rapporterede resultater er over den parameterspecifikke kvantificeringsgrænse. Minimumskriterierne for de anvendte metoders ydeevne er generelt baseret på Europa Kommissionens direktiv 2009/90/EF i henhold til måleusikkerhed

Prøvetagning er udført i henhold til: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12

Testens begyndelse: 15.06.2023
Testens afslutning: 20.06.2023 16:55

Resultaterne er kun relateret til de testede artikler. I tilfælde, hvor laboratoriet ikke var ansvarlig for prøveudtagning, gælder de rapporterede resultater for prøven som modtaget. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse. Resultaterne på denne analyserapport bliver afrapporteret på en forenklet måde i overensstemmelse med den med Dem skriftlig truffet aftalt ifølge ordrebekræftelse i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018, afsnit 7.8.1.3.

Christin Naujeck

AGROLAB Agrar&Umwelt Fru Christin Naujeck, Tlf. / Kundeservice, e-mail: crm-aauk-dk@agrolab.de

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "*)".

AG Hildesheim
HRB 200557
Ust./VAT-ID-Nr:
DE 198 696 523

Geschäftsführer
Dr. Paul Wimmer
Dr. Jens Radicke
Dr. Stephanie Nagorny

ilac-MRA DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14047-01-00

DOC-27-22526390-DA-P2